


## 体育館扉のまとめ

2014年5月

体育館の扉で開閉及びロックが正常に行う事が困難な場合がある。

扉本体吊り下げ部分が移動レールよりナットの弛みにより垂れ下がるのが原因



※対策として上部のナットを回してボルトを釣り上げるようにする